

梅州市生态环境局

梅环梅江审〔2023〕8号

关于金利来（中国）有限公司锅炉改造项目环境影响报告表审批意见的函

金利来（中国）有限公司：

你公司报来金利来（中国）有限公司锅炉改造项目环境影响报告表及有关材料收悉。经现场勘查和研究，提出如下审批意见：

一、金利来（中国）有限公司锅炉改造项目位于广东省梅州市梅江区江南八号工业区金利来集团中心。项目中心地理坐标为（N24°17'3.192"，E116°07'37.406"），项目技改内容为技术改造两台燃油锅炉为燃气锅炉，主要燃料为天然气，使用量约为 28.37 万 m³ /年，只改变锅炉供热热源，改造前后两台锅炉蒸发量不变。项目技改前后，公司产能维持不变，每年生产 200 万套服装，锅炉位置不变，占地面积不变，占地面积 100 m²，建筑面积 125 m²，生产制度不变，每天工作时间 8 小时，年工作 300 天。项目总投资 50 万元，其中环保投资 10 万元。

项目代码：无

二、根据报告表的评价分析和评价结论，在落实污染防治和

环境风险防控措施的前提下，从环境保护角度，原则同意该项目建设。

三、项目建设和运营过程中必须严格落实报告表提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

（一）废水：运营期间无新增废水。

（二）废气：运营期间的废气主要为锅炉燃烧废气。锅炉采用低氮燃烧技术，经 25 m 高排气筒排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。

（三）噪声：运营期间的噪声源主要为生产过程中锅炉、风机、水泵等设备运行产生的噪声。噪声源采取有效措施进行降噪处理，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 2 类区限值。

（四）固体废物：运营期间无新增固废。

四、若项目的性质、规模、地点、使用功能、排污状况、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动，你公司应当重新报批项目环评文件。项目如涉及其他须许可事项，必须到相关行政主管部门办理手续。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，你公司应按《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国

令第 682 号) 要求, 做好环境保护验收工作。



公开方式：依申请公开

抄送：市局行政审批科、梅江生态环境监测站、梅江分局执法股、新疆蓝
熹禾环保科技有限公司。

梅州市生态环境局梅江分局办公室

2023 年 3 月 28 日印发