

## 梅江区 市政集中供水用户水龙头水质监测信息公开表（2026 年第一季度）



编号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	梅州市梅江区客商大道东恒大御景半岛洪润超市	梅州粤海水务有限公司	梅州市疾控中心	梅州市疾控中心	1月7日	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、氯化物、总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）、硝酸盐（以N计）、铁、锰、硫酸盐、氟化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氟化物、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铝、铅、三氯甲烷、氯酸盐、总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均合格。	无	
2	梅州市梅江区官岌西路芹与福兴路交叉口				1月7日		经检测，所检指标均合格。	无	
3	梅州市梅江区学子大道东山碧桂园商业二103号店				1月7日		经检测，所检指标均合格。	无	
4	梅州市梅江区X963东山富乐花园面包店				1月7日		经检测，所检指标均合格。	无	
5	梅州市梅江区溪南路26-2号原味汤粉王				1月7日		经检测，所检指标均合格。	无	
6	梅州市梅江区嘉恒路大埔润梅小食				1月7日		经检测，所检指标均合格。	无	
7	梅州市梅江区法政路江南顺梅步行街A156号				1月7日		经检测，所检指标均合格。	无	
8	梅州市梅江区环市西路姐妹早餐店				1月7日		经检测，所检指标均合格。	无	
9	梅州市梅江区梅松路97号				1月7日		经检测，所检指标均合格。	无	
10	梅州市梅江区梅州大道9号				1月7日		经检测，所检指标均合格。	无	
11	梅州市梅江区梅正路158-21号小花园建材				1月7日		经检测，所检指标均合格。	无	
12	梅州市梅江区广梅路百佳园酒楼				1月7日		经检测，所检指标均合格。	无	
13	梅州市梅江区梅兴路140号				1月5日		经检测，所检指标均合格。	无	
14	梅州市梅江区新峰路14-2号				1月7日		经检测，所检指标均合格。	无	
15	梅州市梅江区定民路13-3号				1月7日		经检测，所检指标均合格。	无	

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

（3）根据水处理工艺流程中预氧化或消毒方式，选择相应的检测项目。